

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

24.07.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21891 от 24.07.2023

1. Наименование пробы (образца): 2. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем "ВОЛМА-Монтаж" 40/3,0 ГОСТ Р 58275.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446019364

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 214 ПК от 01.02.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА"; 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал "ВОЛМА- Волгоград"; 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, дом 128

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 07.07.2023 10:20

8. Дата и время доставки пробы (образца): 07.07.2023 15:00

9. Код работы: ПК.6564.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214900009; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Изготовитель: филиал "ВОЛМА- Волгоград"; "; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, дом 128

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: май 2023 Номер партии: № 166387 Объем партии: 72000 кг.

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола:

подпись

Зотова Т. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.6564.1

Дата поступления в лабораторию: 07.07.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Строительные материалы: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Монтаж» 40/3,0 ГОСТ Р 58275.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25/350

| Определяемые показатели | Единица измерения | Результат испытаний ± * | Допустимый уровень ** | НД на методы испытаний |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Удельная активность Th-232 | Бк/кг | менее 8,0 | х | МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003 |
| Удельная активность Ra-226 | Бк/кг | менее 8,0 | х | |
| Удельная активность K-40 | Бк/кг | 64,52±28,8 | х | |

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности P-0,95

Дата выдачи результата испытаний: 21.07.2023

Испытания проводил:

| | | |
|------------------|----------------|---|
| Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| Лаборант | Кислякова Е.Н. |  |
| Инженер-лаборант | Гладкова Н.Н. | |

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21891 от 24.07.2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299, представленный на исследование образец строительных материалов № 2: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Монтаж» 40/3,0 ГОСТ Р 58275 соответствует 1 классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Образец отобран 07.07.2023 представителем филиала «ВОЛМА-Волгоград» и доставлен на исследование 07.07.2023 (дата изготовления май 2023, номер партии 166387).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

/ Белоусова Е.О. /
ФИО

подпись

Зав. отдела по обеспечению санитарного
надзора и защиты прав потребителей

должность

/ Рябухина С.Г. /
ФИО

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21891 от 24.07.2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299, представленный на исследование образец строительных материалов № 2: Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Монтаж» 40/3,0 ГОСТ Р 58275 соответствует 1 классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K (фактическое значение 24,2 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Образец отобран 07.07.2023 представителем филиала «ВОЛМА-Волгоград» и доставлен на исследование 07.07.2023 (дата изготовления май 2023, номер партии 166387).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

/ Бекасов Е.Ю. /
ФИО

подпись

