

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

16.05.2023

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12131 от 16.05.2023

1. Наименование пробы (образца): 10. Строительные материалы: "Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся универсальная Рк5, Втб3,2, В5 "ВОЛМА-Нивелир Стандарт" ГОСТ 31358".

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА-ВТР"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446013147

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 318 ПК от 17.02.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА-ВТР", 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал "ВОЛМА-ВТР", 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2023 11:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2023 14:45

9. Код работы: ПК.3209.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09, Фактическое определение

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Изготовитель: филиал "ВОЛМА-ВТР

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: апрель 2023 г Номер партии: 163495 Объем партии: 97200 кг
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: код ТН ВЭД 3214 90 000 9

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Пименова С. Н.

Фамилия И. О.



Код работы: ПК.3209.1

Дата поступления в лабораторию: 20.04.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 10. Строительные материалы: «Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся универсальная Рк5, Вtb3,2, В5 «ВОЛМА-Нивелир Стандарт» ГОСТ 31358».

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25/159



| Определяемые показатели | Единица измерения | Результат испытаний ± * | Допустимый уровень** | НД на методы испытаний |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Удельная активность Th-232 | Бк/кг | менее 8,0 | х | МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003 |
| Удельная активность Ra-226 | Бк/кг | менее 8,0 | х | |
| Удельная активность К-40 | Бк/кг | 54,6±34,5 | х | |
| Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) | Бк/кг | 16,91 | 370 | ГОСТ 30108-94 |

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0,95

** СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009);

Дата выдачи результата испытаний: 12.05.2023

Испытания проводил:

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
|---------------------|------------------|---|
| Лаборант | Кислякова Е.Н. |  |
| Заведующий ЛРК и ФФ | Камышникова И.В. |  |

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12131 от 16.05.2023г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №299, представленный образец № 10 строительных материалов на исследование «Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся универсальная Рк5, Vtb3,2, B5 «ВОЛМА-Нивелир Стандарт» ГОСТ 31358 соответствует 1 классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Образец отобран 20.04.2023г. представителем филиала «ВОЛМА – ВТР» и доставлен на исследование 20.04.2023г. (дата изготовления апрель 2023г., номер партии 163495).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

/ Бекасов Е.Ю. /

ФИО

подпись

