




федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №25/60310 от 31.10.2019

Основание для проведения испытаний – Договор № 60310(2019) от 04.09.2019 на проведение испытаний.

Испытываемая конструкция: Перегородка каркасно- обшивная тип ОС 101, толщиной 75 мм. (рисунок 1).

Описание конструкции: одинарный стальной каркас с минватой толщиной 50 мм, обшитый одним слоем ГСП тип А толщиной 12,5 мм с обеих сторон. Масса около 25 кг/м^2 (тип ОС 101), высотой 2,5 м, толщиной 75 мм, смонтированный на направляющем и стоечном профилях шириной 50 мм, с шагом стоек 600 мм.

Производитель продукции: металлический профиль ПС и ПН, и ГСП (ГСП – гипсовые строительные плиты, выпускаемые по ГОСТ 32614) производства ТМ «ВОЛМА», минераловатный утеплитель ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС (плотность $35\text{-}45 \text{ кг/м}^3$), лента вибромоделирующая TECHNO SONUS СтопЗвук V100, виброакустический герметик TECHNO SONUS, строительный крепеж tech-KREP.

Образец представил: ООО "УК "ВОЛМА".

Дата получения образца – 21 октября 2019 г.

Нормативные документы на методику измерений: ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций".

Дата испытаний – 22 октября 2019 г.

Методика испытаний и обработки результатов:

Измерения осуществлялись в соответствии с ГОСТ 27296-12 сотрудником НИИСФ – вед. научным сотрудником Щуровой Н.Е. с помощью приборов, имеющих действующие свидетельства о государственной поверке.

В «камере высокого уровня» (КВУ), имеющей объем $V = 200 \text{ м}^3$, устанавливался источник шума фирмы «Брюль и Кьер» (Дания), создающий широкополосный «белый» шум высокого уровня и постоянной мощности во всем измерительном диапазоне частот. Источник шума располагался последовательно в двух точках – в углах помещения на расстоянии не менее 2,0 м от стен КВУ.

В смежном помещении, «камере низкого уровня» (КНУ), имеющем объем $V = 112 \text{ м}^3$, регистрировалось звуковое поле, уровни звукового давления в котором зависят от звукоизоляции исследуемой конструкции, разделяющей эти помещения. Непосредственные измерения уровней звукового давления в помещениях регистрировались анализатором шума типа 2250 (Брюль и Кьер, Дания, зав. № 2590525).

В помещении «низкого уровня» измерялось также время реверберации (T , с) необходимое для определения величин эквивалентной площади поглощения, используемых для расчета частотной характеристики изоляции воздушного шума исследуемой конструкции. Источник шума располагался в помещении «низкого уровня» в двух точках – в углах помещения на расстоянии не менее 2,0 м.

Измерения уровней звукового давления в третьоктавных полосах частот (в Гц) проводились в каждом из помещений («высокого» и «низкого» уровней) в шести точках, для каждого положения источника шума.

Минимальное расстояние измерительных точек от ограждающих конструкций (стен камер) составляло 0,5 м, соответственно минимальное расстояние от источника шума составляло 1,0 м. Перед проведением измерений уровней звукового давления в обоих помещениях (при выключенном источнике шума) были проведены измерения уровней фонового шума. Следует отметить, что эти уровни значительно (более чем на 10 дБ) ниже уровней шума во время последующих измерений изоляции воздушного шума исследуемой конструкции.

По результатам измерений изоляция воздушного шума (R , дБ) конструкции для каждой третьоктавной полосы частот была рассчитана по формуле:

$$R = L_{m1} - L_{m2} + 10 \lg S / A_2, (\text{дБ})$$

где: L_{m1} и L_{m2} – средние уровни звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней соответственно (дБ);

$$A_2 = \frac{0,16V}{T}, \text{ м}^2 - \text{эквивалентная площадь звукопоглощения помещения низкого уровня};$$

V – объем помещения низкого уровня (м^3);

T – время реверберации в помещении низкого уровня (с).

Для рассматриваемой конструкции по методике, изложенной в п. 9.4 актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СП 51.13330.2011) был определен индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ.

Результаты испытаний и чертежи образца приведены в Приложении 1 к протоколу № 25/60310 от 31.10.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Индекс изоляции воздушного шума конструкции перегородки каркасно- обшивной тип ОС 101, толщиной 75 мм. составил $R_w = 41$ дБ. Полученное значение звукоизоляции применимо для перегородок, обшитых ГСП типов А, Н2 и Н3.

Вед. научн. сотрудник
отд. №60



Щурова Н.Е.

**Частотные характеристики изоляции воздушного шума конструкции перегородки
каркасно-обшивной, толщиной 75 мм, R(f)**

Описание конструкции: одинарный стальной каркас с минватой толщиной 50 мм, обшитый одним слоем ГСП тип А толщиной 12,5 мм с обеих сторон. Масса около 25кг/м² (тип ОС 101), высотой 2,5 м, толщиной 75 мм, смонтированный на направляющем и стоечном профилях шириной 50 мм, с шагом стоек 600 мм.

Условия испытаний:

Объем камеры высокого уровня – 200 м³.

Объем камеры низкого уровня – 112 м³.

Форма камеры- трапецеидальная с непараллельными стенами.

Температура воздуха – 20⁰ С.

Относительная влажность воздуха – 50%.

Таблица 1

Среднегеометрические частоты 1/3- октавных полос f, Гц	Изоляция воздушного шума R(f), дБ
100	19,1
125	16,1
160	17,1
200	24,8
250	32,3
315	39,1
400	46,4
500	49,7
630	49,8
800	50,3
1000	51,6
1250	52,9
1600	53,8
2000	53,7
2500	51,0
3150	43,7
Индекс изоляции воздушного шума, R_w дБ	41




Рисунок 1. Чертеж образца




Рисунок 2. Частотные характеристики.

1 - изоляция воздушного шума конструкции,

2 - нормативная частотная характеристика изоляции воздушного шума,

3 - смещенная нормативная частотная характеристика изоляции воздушного шума на -11 дБ.

Отв. исполнитель
вед. научн. сотрудник
отд. №60

Щурова Н.Е.