

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67  
**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03  
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 16643 от « 06 » 04 2020г.

1. Наименование проб: 8. Базовый штукатурный клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 7,5, Втб 3.2 Ааб5, F100 «ВОЛМА-Термофасад» ГОСТ Р 54359-2017  
2. Заказчик: филиал «ВОЛМА-ВТР» ИНН: 3446013147

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: договор № 165 ПК от 27.01.2020г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: «ВОЛМА-ВТР», 461343, Оренбургская область, Беляевский р-н, п. Дубенский, ул. Заводская, д.1, каб. 2

5. Место, где производился отбор проб: филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, Волгоград, ул. Шкирятова, 36

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

6. Пробы направлены: отделение по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

7. Дата и время отбора пробы – 21.04.2020г. час.14 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы – 03.06.2020г. час.15 мин. 40

9. Код работы: ПК. 2885.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ЕСТ № 299

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007

12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214 90 000 9

Изготовитель: филиал «ВОЛМА- ВТР»

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: июнь 2020г. -          Номер партии: -          Объем партии: -         

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: -         

Другие сведения: -         

Пробы отобраны: врачом по общей гигиене ОНКГ Дулимовой В.В.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:         

подпись

Зотова Т.В.

Фамилия И.О.

Астапова В.В.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:         

(либо иное уполномоченное лицо Приказом  
главного врача учреждения)

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

Код работы: ПК.2885.1

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2020 г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 8.Базовый штукатурный клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 7,5, Втб 3,2, Ааб5, F100 "ВОЛМА-Термофасад" ГОСТ Р 54359-2017.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/350


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний
Th-232	Бк/кг	< 8,0	х	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	8,56	3,47	
K-40	Бк/кг	77,6	28,6	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	Норматив*	НД на методы испытания
A <sub>эфф</sub>	Бк/кг	26,03	4,22	-	ГОСТ 30108-94
A <sub>эфф.м.</sub>	Бк/кг	30,25	-	370	

\*ЕСТ № 299 от 28.05.10г.

Дата выдачи результата испытаний: 22.06.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	

Врио заведующего ЛРК и ФФ:

Камышникова И.В.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 2



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16673 ОТ 01.07.2020 г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследуемый образец (проба № 8) – базовый штукатурный клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 7,5, Втв 3,2, Ааб5, F 100 «ВОЛМА-Термофасад» ГОСТ Р 54359-2017 соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф.м.) природных радионуклидов (226Ra 232Th 40K) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

  
для  
Врач отд. ОНКГ / Дулимова В.В. /  
должность / ФИО /   
подпись