

Код работы: ПК.2879.1

Дата поступления в лабораторию: 03.06.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2.Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем "ВОЛМА-Монтаж"40\3,0 ГОСТ Р 58275.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/344


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний
Th-232	Бк/кг	< 8,0	х	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	< 8,0	х	
K-40	Бк/кг	60,5	34,3	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	Норматив*	НД на методы испытания
A _{эфф}	Бк/кг	23,9	2,87	-	ГОСТ 30108-94
A _{эфф.м.}	Бк/кг	26,79	-	370	

*ЕСТ № 299 от 28.05.10г.

Дата выдачи результата испытаний: 22.06.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	

Врио заведующего ЛРК и ФФ:

Камышникова И.В.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 22 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16669 ОТ 01.07.2020 г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследуемый образец (проба № 2) – смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Монтаж» 40/3,0 ГОСТ Р 58275 соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф.м.) природных радионуклидов (226Ra 232Th 40K) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

 **Для
экспертов**

Врач отд. ОНКГ / Дулимова В.В. /
должность / ФИО / 
подпись