

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74

fax. (844-2) 37-26-74

E-mail: info@fquz-volqograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(Заместитель главного врача)

Ромасова Е.И.

МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответстви) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№ 2143

от 05.12.2016

на основании заявления от 13.10.2016 г. Входящий № 3646

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР»

Юридический адрес: 461343, область Оренбургская, район Беляевский, поселок Дубенский,
улица Советская, 17.

ИНН 3446013147, ОГРН 1023404241893

Заявленный вид продукции:

Смеси сухие цементные напольные «ВОЛМА-Ровнитель грубый».

Код ТН ВЭД 2520 10 000

Фактический адрес производства:

400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 36. (Российская Федерация).

Рассмотрены:

1. Документы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 1023404241893;
- ГОСТ 31358-2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем»;
- рецептура для производства продукции: Смеси сухие цементные напольные «ВОЛМА-Ровнитель грубый»;
- макет этикетки (упаковки);
- паспорт качества смеси сухой цементной напольной «ВОЛМА-Ровнитель грубый»;
- копия паспорта качества, сертификата соответствия, листа безопасности, технической информации на составные компоненты;
- инструкция по применению;
- акт отбора образцов (проб) от 13.10.2016 г.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 34102 от 03.11.2016 г.

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Также представлен лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.07.2013г., основной государственный регистрационный номер №1023404241893. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» постановлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН № 3446013147.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Профиль врачей экспертов соответствует предмету проведенной экспертизы. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция (Смеси сухие цементные напольные «ВОЛМА-Ровнитель грубый») изготовлена в соответствии с ГОСТ 31358-2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем». Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА-ВТР».

Представленный образец - смеси сухой цементной напольной «ВОЛМА-Ровнитель грубый», по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra ^{232}Th ^{40}K) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и соответствует I классу строительных материалов, которые могут использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Область применения: предназначен для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм (максимально 100 мм), для ремонта пола (заполнение глубоких трещин и выбоин), а также для придания основанию требуемого уклона. Применяется внутри и снаружи помещений. Способ нанесения - ручной.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно ГОСТ 31358-2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем», и инструкции по применению. Смеси сухие цементные напольные «ВОЛМА-Ровнитель грубый» поставляются в бумажных мешках по 25 кг, которые следует хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Информация, наносимая на этикетку: наименование страны, предприятие-изготовитель, юридический адрес, номер телефона, наименование продукции, область применения, состав, способ применения, меры предосторожности, описание опасности, объем, партия, срок годности, дата изготовления, обозначение настоящих ТУ.

Заявленный вид продукции:

Смеси сухие цементные напольные «ВОЛМА-Ровнитель грубый» по результатам радиологических испытаний

соответствуют: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением

Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) Глава II, раздел 11; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» с целью:

Подтверждения соответствия (~~не соответствия~~) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2 данного заключения.

Исполнитель:

/Врач отделения ОНКГ /
должность

Быхалова Ю.А. /
ФИО


подпись