Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6549 от «22» 03 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Декоративный состав на белом портландцементе неокрашенный B5, Btb2,4, Aab2, F75 «Волма-Шуба»
(наименование пробы в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград» ИНН: 3446019364
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 865 от 20.02.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград» 461343, Оренбургская обл., Беляевский р-н., п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 2

5. Место, где производился отбор проб: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград» 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: заказчиком
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы – 12.03.2018г. час. 10 мин.00

8. Дата и время доставки пробы – 12.03.2018г. час. 12 мин. 40

9. Код работы: 358.Д.865.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), ЕСТ № 299

11. НД на метод отбора: ГОСТ 18321-73

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград»
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: 05.03.2018г Номер партии: - Объем партии: (5 кг)
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок обезличенный

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: заказчиком
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Малхасян А.Э.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:
подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: 358.Д.865.1
Дата поступления в лабораторию: 12.03.18 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Декоративный состав на белом портландцементе, неокрашенный В5, Btb2,4, Aab2, F75 "Волма-Шуба"

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25.1/127

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний	
навеска 1				МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.	
Th-232	Бк/кг	3,5	4,0		
Ra-226	Бк/кг	17,6	7,7		
К-40	Бк/кг	26,5	27,4		
навеска 2					
Th-232	Бк/кг	5,9	4,1		
Ra-226	Бк/кг	11,2	6,6		
К-40	Бк/кг	32,2	26,1		
навеска 3					
Th-232	Бк/кг	4,9	4,2		
Ra-226	Бк/кг	15,3	7,3		
К-40	Бк/кг	16,4	25,5		
навеска 4					
Th-232	Бк/кг	5,4	4,0		
Ra-226	Бк/кг	11,7	6,6		
К-40	Бк/кг	29,5	25,6		
навеска 5					
Th-232	Бк/кг	3,1	3,8		
Ra-226	Бк/кг	15,0	6,9		
К-40	Бк/кг	28,0	25,8		
Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	Норматив*	НД на методы испытания
$A_{эфф}$	Бк/кг	22,52	9,03	-	ГОСТ 30108-94
$A_{эфф.м.}$	Бк/кг	31,55	-	370	

*СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99\2009) * ЕСТ № 299

Дата выдачи результата испытаний: 20.03.18 г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Аналитик	Конева С.А.	
Инженер-лаборант	Шумакевич О.И.	

Врио заведующего лабораторией радиационного контроля и физических факторов: Камышникова И.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ от

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности - 99/2009», ЕСТ № 299, представленный образец (358.Д.865.1) – 1. Декоративный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный В5, Btb2,4, Aab2, F75 "Волма-Шуба", соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K) (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врио заведующего лабораторией радиационного контроля и физических факторов: _____ /Камышникова И.В. / _____

должность ФИО подпись